



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122313118571

认证委托人名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产者名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产企业名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

产品名称和系列、型号、规格

不锈钢防爆堵头

产品型号: DT 螺纹规格: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M115×1.5; NPT $\frac{1}{2}$ 、NPT $\frac{3}{4}$ 、NPT1、NPT1 $\frac{1}{4}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$ 、NPT2、NPT2 $\frac{1}{2}$ 、NPT3、NPT4; G $\frac{1}{2}$ 、G $\frac{3}{4}$ 、G1、G1 $\frac{1}{4}$ 、G1 $\frac{1}{2}$ 、G2、G2 $\frac{1}{2}$ 、G3、G4; 外壳防护等级: IP66; 防爆标志: 当螺纹规格为 NPT 和 M 时, 防爆标志为 Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; 当螺纹规格为 G 时, 防爆标志为 Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件: 产品安装在爆炸性粉尘环境时, 应采取符合 GB/T 3836.1-2021 和 GB/T 3836.31-2021 规定的密封措施, 安装应符合 GB/T 3836.15-2017 的要求。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 15 日 有效期至: 2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查询。



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx23. 05180X

制造商 Manufacturer	兴化市晨磊金属制品有限公司
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧
生产企业 Factory	兴化市晨磊金属制品有限公司
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧
产品名称 Name of product	不锈钢防爆堵头
型号规格 Type specification	DT
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
产品标准 Product standards	Q/CL001-2023
	图样编号 Drawing No. BDT-000
备注 Note	备注信息详见附件。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备
GB/T 3836.3-2021	爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备
GB/T 3836.31-2021	爆炸性环境第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备

批准
Approved by

批准人: 杜书忠

发证日期
Date of issue

2023-12-12

证书有效期至
Valid date

2028-12-11

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx23. 05180X
Certificate No.

附页 Attached pages

备注 Note	1. 可代表螺纹规格: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M115×1.5; NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4; G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4; (其中 G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4 防爆标志仅为 Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db) 2. 可代表材质: 304、316; 3. 防护等级: IP66; 4. 工作温度: -20℃~+75℃; 5. 产品安装后应符合防爆型式要求。
------------	---

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

批准人

2023-12-12

证书有效期至
Valid date

2028-12-11

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com



注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.