



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2023122313117193

认证委托人名称: 兴化市晨磊金属制品有限公司

认证委托人地址: 兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产者名称: 兴化市晨磊金属制品有限公司

生产者地址: 兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产企业名称: 兴化市晨磊金属制品有限公司 (L049467)

生产企业地址: 兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

认证依据标准: GB/T 3836. 1-2021, GB/T 3836. 2-2021, GB/T 3836. 3-2021, GB/T 3836. 31-2021

产品名称: 不锈钢防爆挠性连接管

系列/型号/规格: BNG-□□: 螺纹规格 NPT $\frac{1}{2}$ 、NPT $\frac{3}{4}$ 、NPT1、NPT1 $\frac{1}{4}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$ 、NPT2、NPT2 $\frac{1}{2}$ 、NPT3、NPT3 $\frac{1}{2}$ 、NPT4, (M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63、M75、M80、M90、M115) ×1.5, G $\frac{1}{2}$ 、G $\frac{3}{4}$ 、G1、G1 $\frac{1}{4}$ 、G1 $\frac{1}{2}$ 、G2、G2 $\frac{1}{2}$ 、G3、G3 $\frac{1}{2}$ 、G4。外壳防护等级: IP66。防爆标志: 当螺纹规格为 NPT 和 M 时, 防爆标志为 Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb III C Db; 当螺纹规格为 G 时, 防爆标志为 Ex eb IIC Gb; Ex tb III C Db。Ex 设备的特殊使用条件: 产品安装后应符合防爆型式要求。

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023 年 09 月 11 日

有效期至: 2028 年 09 月 10 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx23. 1051X

制造商 Manufacturer	兴化市晨磊金属制品有限公司
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧
生产企业 Factory	兴化市晨磊金属制品有限公司
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧
产品名称 Name of product	不锈钢防爆挠性连接管
型号规格 Type specification	BNG□□
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
产品标准 Product standards	Q/CL 005-2023
	图样编号 Drawing No. BNG-000. 1、BNG-000. 2、 BNG-000. 3
备注 Note	备注信息详见附件。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836. 1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T 3836. 2-2021	爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的設備
GB/T 3836. 3-2021	爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的設備
GB/T 3836. 31-2021	爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的設備

批准
Approved by

批书

发证日期
Date of issue

2024-01-24

证书有效期至
Valid date

2029-01-23

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test Center of
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product
沈阳电气传动研究所（有限公司）

Shenyang Electrical Driving Research Institute(Co.,Ltd)

地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.





防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx23. 1051X
Certificate No.

附页 Attached pages

备注 Note	1. 型号解释: BNG□□, 第一个□: 螺纹规格, 第二个□: 结构形式 A-两内、B-一内一外、C-两外, 螺纹规格: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M115×1.5、NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4、G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4。 当螺纹为: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M115×1.5、NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4 时, 防爆标志: Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。 当螺纹为 G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4 时, 防爆标志: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。 2. 产品安装后应符合防爆型式要求。 3. 外壳防护等级: IP66。 4. 工作温度: -20℃~+75℃。
------------	--

批准
Approved by

批书号

发证日期
Date of issue

2024-01-24

证书有效期至
Valid date

2029-01-23

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test Center of
Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

沈阳电气传动研究所(有限公司)

Shenyang Electrical Driving Research Institute(Co.,Ltd)

地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com



注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.