



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122313118570

认证委托人名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产者名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

生产企业名称及地址

兴化市晨磊金属制品有限公司
兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧

产品名称和系列、型号、规格

不锈钢防爆接头

BHJ-BGJ-□ □ 第一个□为螺纹规格:

NPT $\frac{1}{2}$ 、NPT $\frac{3}{4}$ 、NPT1、NPT1 $\frac{1}{4}$ 、NPT1 $\frac{1}{2}$ 、NPT2、NPT2 $\frac{1}{2}$ 、NPT3、NPT4, (M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63、M75、M90、M115) ×1.5, G $\frac{1}{2}$ 、G $\frac{3}{4}$ 、G1、G1 $\frac{1}{4}$ 、G1 $\frac{1}{2}$ 、G2、G2 $\frac{1}{2}$ 、G3、G4; 第二个□为结构型式: A 型: 两内, B 型: 一内一外, C 型: 两外; 外壳防护等级: IP66; 防爆标志: 当螺纹规格为 NPT 和 M 时, 防爆标志为 Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; 当螺纹规格为 G 时, 防爆标志为 Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。Ex 设备的特殊使用条件或 EX 元件的限定使用条件: (1)产品安装在爆炸性粉尘环境时, 应采取符合 GB/T 3836.1-2021 和 GB/T3836.31-2021 规定的密封措施, 安装应符合 GB/T 3836.15-2017 的要求; (2)涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 15 日 有效期至: 2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122313118570

证书附页：第 1 页共 1 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx23. 05179X

制造商 Manufacturer	兴化市晨磊金属制品有限公司	
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧	
生产企业 Factory	兴化市晨磊金属制品有限公司	
地址 Address	兴化市张郭镇赵万村赵东工业集中区南侧	
产品名称 Name of product	不锈钢防爆接头	
型号规格 Type specification	BHJ-BGJ-□□	
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db	
产品标准 Product standards	Q/CL003-2023	图样编号 Drawing No. BHJ-00.1、BHJ-00.2、BHJ-00.3
备注 Note	备注信息详见附件。	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021	爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021	爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备
GB/T 3836.31-2021	爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2023-11-07

证书有效期至
Valid date

2028-11-06

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx23. 05179X
Certificate No.

附页 Attached pages

备注 Note	1. 产品型号解释: BHJ-BGJ-□□, BHJ-BGJ 代表防爆接头, 第一个□代表螺纹规格, 第二个□代表结构形式 (A: 两内、B: 一内一外、C: 两外)。 2. 可代表螺纹规格: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M115×1.5, NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4, G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4。 其中 G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4 防爆标志为 Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db)。 3. 可代表材质: 304、316。 4. 产品安装后应符合防爆型式要求。 5. 防护等级: IP66。
------------	---

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

批准人: 杜书忠

2023-11-07

证书有效期至
Valid date

2028-11-06

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com



注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.